

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب وفاضلاب ساختمان ها بر اساس مدیریت تقاضا ومصرف بهینه آب

< مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان >

چک لیست شماره 4		<تجهیزات بهینه سازی مصرف آب >	
نام مهندس ناظر:	شماره پرونده:	تاریخ شروع نظارت:	
پروانه اشتغال:	نام شرکت مجری:	تاریخ اتمام نظارت:	
آدرس:			

ردیف	شرح موارد نظارت	بلی	خیر	تذکر مهندس ناظر
1	آیا تجهیزات منصوبه ممهور به مهر استاندارد وکارخانه سازنده آن جزو لیست سازندگان مورد تایید موسسه استاندارد می باشد ؟			شیر آلات سردوش فلاش تانک
2	آیا تجهیزات بکاررفته نو وسالم می باشند ؟			شیر آلات سردوش فلاش تانک
3	آیا خروجی کلیه شیرآلات دارای تجهیزات کاهنده مصرف آب مطابق با جدول (1-4-3-5) ت مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد .(مجهز به پرلاتور ورگولاتور)			
4	آیا کلیه شیرآلات از نوع کاهنده مصرف آب می باشد ؟(شیراھرمی،فشاری،الکترونیک وپدالی) تذکر : استفاده از شیرهای کلاسیک دو محوره (دو قلو) ممنوع می باشد.			
5	آیا دوش منصوبه در حمام مجهز به سردوش کاهنده مصرف آب مطابق با جدول (1-4-3-5) ت مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد .> حداکثر خروجی 8 لیتر در دقیقه <			
6	آیا میزان ریزش فلاش تانک منصوبه منطبق بر جدول (16-4-3-5) ت مبحث 16 مقررات ملی ساختمان می باشد ؟ > حد اکثر 6 لیتر درهر ریزش <			
7	آیا لوازم بهداشتی منصوبه محکم سر جای خود نصب شده اند؟			
8	آیا در ساختمانهای بلند مرتبه (با ارتفاع بیش از 4طبقه و10 واحد) برای تنظیم فشار آب ، بند (2-6-4-16) مبحث 16 مقررات ملی ساختمان رعایت شده است ؟			

چک لیست نظارت بر تاسیسات آب وفاضلاب ساختمان ها بر اساس مدیریت تقاضا ومصرف بهینه آب

< مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان >

چک لیست شماره 4		< تجهیزات بهینه سازی مصرف آب >
نام مهندس ناظر:	شماره پرونده:	تاریخ شروع نظارت:
پروانه اشتغال:	نام شرکت مجری:	تاریخ اتمام نظارت:
آدرس:		

ردیف	شرح موارد نظارت	بلی	خیر	تذکر مهندس ناظر
------	-----------------	-----	-----	-----------------